



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МСЧ России по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 телефон/факс 72-72-08 e-mail: ugpn-o@udm.net

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Игринского, Красногорского, Якшур-Бодьинского районов
п.Игра пер.Советский, 28 тел. 4-23-17, факс. 4-21-10

МБДОУ Зуринский детский сад
общеразвивающего типа №1

УР, Игринский район, с. Зура, ул.
Ленина, 38

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«25» марта 2022 г.

п. Игра, пер. Советский, 28
(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Игринского, Красногорского, Якшур-Бодьинского
районов по пожарному надзору – начальник ОНДиПР Игринского, Красногорского и Якшур-
Бодьинского районов подполковник внутренней службы Наговицын Иван Васильевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 31/17ПБ от «25» марта 2022 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и
материалы на юридическое лицо МБДОУ Зуринский детский сад общеразвивающего типа
№1, расположенного по адресу: УР, Игринский район, с. Зура, ул. Ленина, 38
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

установил:

17 марта 2022 года прокуратурой Игринского района Удмуртской Республики в рамках
осуществления надзорной деятельности за исполнением соблюдения прав
несовершеннолетних за обеспечением безопасности проведена проверка исполнения
требований законодательства о пожарной безопасности на объекте МБДОУ Зуринский
детский сад общеразвивающего вида №1, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, Игринский район, с. Зура, ул. Ленина, 38, в ходе которой выявлены нарушения
требований пожарной безопасности, а именно:

1) Руководитель организации не обеспечил категорирование помещения кладовой на 1
этаже по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон и не обеспечил наличие
обозначения категории на дверях помещения (п.12 Правил противопожарного режима в РФ
(утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);

2) Руководитель организации не обеспечил категорирование помещения кладовой в 4
группе по взрывопожарной и пожарной опасности и не обеспечил наличие обозначения
категории на дверях помещения (п.43 Правил противопожарного режима в РФ (утв.
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);

3) Руководителем организации допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении электрощитовой (п.35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);

4) Руководителем организации допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении 5 группы (п.35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);

5) Руководителем организации допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении кухни (п.35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);

6) Руководителем организации не обеспечено размещение знака пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено» при входе на территорию объекта защиты (п.11 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);

7) Руководителем организации не обеспечено указание направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными на нем цифрами расстояния до их месторасположения (п.48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ
(указываются номера статей и

Вам необходимо: принять меры по устранению выше перечисленных нарушений
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

И.В. Наговицын
(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

25.03.2022 г. Чирк.
дата, должность, подпись

(У.А. Чиркова)
ФИО