



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
427145, п. Игра пер. Советский, 28, тел. 4-23-17, факс 4-21-10 E-mail: igrgrp@18.ru

МБДОУ Зуринский детский сад №1

УР, Игринский район,
с. Зура, ул. Ленина, д. 38

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«28» февраля 2025 г.

п. Игра, пер. Советский, 28
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского, Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов майор внутренней службы Вахрушев Алексей Михайлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 31/16 ПБ от «28» февраля 2025 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
юридическое лицо – МБДОУ Зуринский детский сад №1

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

28.01.2025 г. прокуратурой Игринского района Удмуртской Республики в рамках осуществления надзорной деятельности за исполнением соблюдения прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности, проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте МБДОУ Зуринский детский сад №1, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Игринский район, с. Зура, ул. Ленина, д. 38, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем организации не обеспечено проведение ежегодного испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479));

2. Согласно протоколам испытаний наружных пожарных лестниц, проведенных ООО «Бранд (Пожарный) Мастер», выявлено несоответствие по высоте ограждений лестниц. Необходимая высота ограждений согласно ГОСТ 53254-2009 – не менее 1,2 м (фактически 0,9-1 м) (п. 17 (а) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479));

3. Руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителя №10 (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479));

4. Допускается размещение пианино у дверей эвакуационного выхода из актового зала.

ведущего в лестничную клетку (п. 27 (б) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ
(указываются номера статей и

Вам необходимо: принять меры по устранению выше перечисленных нарушений
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего постановление)

А.М. Вахрушев
(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

28.08.2025 Чир. Чиркова У.А.
(дата, должность, подпись)

У.А. Чиркова
ФИО